

Protokol o zkoušce č. 4852/23 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Chomutice**

Chomutice 50753

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing.

dne 1.8.23

Typ rozboru : D.dodávaná voda (ÚR)

Datum zahájení zkoušek : 1.8.23

Datum ukončení zkoušek : 4.8.23

Místo odběru : **Chomutice - Obecní úřad, WC přizemí**

Číslo vzorku : 4992/23

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	metody
chlor volný	mg/l	<0,02	0,3	-	ČSN EN ISO 7393-2/A
chloritany	µg/l	<2,5	200	-	SOP 2-Z37/A
bromičnany	µg/l	<2,5	10	-	SOP 2-Z37/A
chlореčnany	µg/l	200	200	±15%	SOP 2-Z37/A

Vzorek byl odebrán podle postupů SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limitům nevyhovují jsou označeny "!".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona č. 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PIVo AS00000403600.

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Sítědiskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy

zajištěné externím dodavatelem kódem B. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích dne : 4.8.23

Ing. Zdeněk Šulíček

