

# Protokol o zkoušce vody č.4630/12

# Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Chomutice**

Chomutice 50753

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 4.12.12 - 12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 4.12.12 / 21.12.12

Typ místa odběru : vodovod

Typ rozboru : A1.krácečný rozbor

Místo odběru : **Chomutice - Obora Domov důchodců kuchyně**

**Číslo vzorku : 4434/12**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
chlor volný	mg/l	0,07	0,30	±10%	ČSN ISO 7393-2/A
pach		příjemný	příjemný	-	SOP 2-Z34/A
chuť		příjemná	příjemná	-	SOP 2-Z34/A
pH		7,8	6,5 - 9,5	±0,2	ČSN ISO 10523/A
konduktivita	mS/m	84,2	125	±4%	ČSN EN ISO 27888/A
barva	mg/l Pt	15	20	±15%	SOP 1-Z05/A
zákal	ZF(t)	<1,0	5	-	ČSN EN ISO 7027/A
CHSK-Mn chem. spotřeba kyslíku	mg/l	1,02	3,0	±10%	ČSN EN ISO 8467/A
Ca+Mg suma vápník a hořčík	mmol/l	3,66	-	±4%	ČSN ISO 6059/A
vápník	mg/l	124	-	±4%	ČSN ISO 6058/A
hořčík	mg/l	13,8	-	±6%	ČSN ISO 6059/A
amonné ionty	mg/l	0,08	0,50	±7%	ČSN ISO 7150-1/A
duřitany	mg/l	<0,020	0,50	-	SOP 2-Z37/A
duřičnany	mg/l	<0,4	50,0	-	SOP 2-Z37/A
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	2	200	-	ČSN EN ISO 6222/A
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	5	20	-	ČSN EN ISO 6222/A
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	-	ČSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	-	ČSN EN ISO 9308-1/A

# Protokol o zkoušce vody č.4630/12

# Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
enterokoky	KTJ/100ml	0	0	-	ČSN ISO 7899-2/A
železo	mg/l	0,30 !	0,20	±12%	ČSN 757385/A
mangan	mg/l	0,03	0,050	±8%	ČSN 757385/A

Vzorek byl odebrán podle postupů SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limitům nevyhovují, jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona č. 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavatelsky kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

V Pardubicích : 21.12.2012

Ing. Zdeněk Šulíček

VYVĚŠENO: - 2 -01- 2013

**OBECNÍ ÚŘAD**  
507 53 CHOMUTICE  
okres Jičín



SEJMUTO: 18 -01- 2013

# Protokol o zkoušce vody č.4634/12

# Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Chomutice**

Chomutice 50753

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 18.12.12 - 12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 18.12.12 / 21.12.12

Typ místa odběru : vodovod

Typ rozboru : A3.opakované rozboru

Místo odběru : **Chomutice - Obora Domov důchodců kuchyně**

**Číslo vzorku : 4617/12**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
železo	mg/l	0,13	0,20	±12%	ČSN 757385/A

Vzorek byl odebrán podle postupů SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limitům nevyhovují, jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona č. 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavately kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

V Pardubicích : 21.12.2012

**OBECNÍ ÚŘAD**  
507 53 CHOMUTICE  
okres Jičín

Ing. Zdeněk Šulíček

VYVĚŠENO: - 2 -01- 2013

SEJMUTO: 18 -01- 2013

